

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области
в Кандалакшском и Терском районах, городе Полярные Зори
Горького ул., д. 4, г. Кандалакша, Мурманская область, 184042
Телефон (81533) 3-15-00. Факс (81533) 3-15-75

E-mail: kandalaksha@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 71899582, ОГРН 1055100189605, ИНН/КПП 15190135362/519001001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований



№ 51-00-10\22-460-2023-П г. Кандалакша ул. Горького д. 4 « 15 » августа 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Мигановичем Антоном Дмитриевичем, специалистом-экспертом территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах,
г. Полярные Зори

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №53»
Муниципального образования Кандалакшский район, ОГРН: 1035100015521, ИНН: 5102007212
(далее – МБДОУ №53), юридический и фактический адрес: 184041, Мурманская область,
Кандалакшский район, город Кандалакша, Кировская улица, дом 30А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Нарушены:

ст. 11, 28, 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (далее – Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ);

п.2.11.1, п.2.11.8, пп.2.5.2, пп.2.5.3, п.2.8.6, п.2.4.11, п.2.4.9 Раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20);

п.110 Раздела III СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней" (далее – СанПиН 3.3686-21).

При рассмотрении материалов экспертизы экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр
гиgiene и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» (экспертное
заключение № 16-39-8166/8915 от 14.08.2023г.) установлено следующее:

Согласно статье 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ индивидуальные

предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Статьей 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ определено, что в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно статье 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утверждены постановлением Главного государственного врача по РФ от 28 сентября 2020 года N 28, направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

Раздел II СП 2.4.3648-20 содержит в себе общие требования.

Согласно п.2.11.1 Раздела II СП 2.4.3648-20 при наличии на собственной территории песочниц ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, проводится полная смена песка. Песок должен соответствовать гигиеническим нормативам. При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводится внеочередная замена песка.

В нарушение указанных выше обязательных требований в весенний период 2023 года ежегодная полная смена песка в песочницах не проводилась, документы подтверждающие соответствие песка гигиенические нормативы, не представлены.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4, разработаны с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней среди населения Российской Федерации и устанавливают обязательные требования:

А) к комплексу организационных, профилактических, в том числе лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических, лабораторно-диагностических мероприятий, направленных на обеспечение раннего выявления, предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней среди населения Российской Федерации;

Б) к организационным, санитарно-противоэпидемическим (профилактическим), инженерно-техническим мероприятиям, направленным на обеспечение личной и общественной безопасности, защиту окружающей среды при работе с микроорганизмами, вирусами, белковоподобными инфекционными частицами (прионами), ядами биологического происхождения (токсинами) и иными биологическими агентами, в том числе созданными в результате генетических манипуляций, применения технологий синтетической биологии и другой направленной деятельности, способных вызывать патологический процесс в организме человека или животного, а также биологические материалы, в которых могут содержаться перечисленные патогены (далее - ПБА);

В) к порядку учета, хранения, передачи и транспортирования ПБА, а также объектов и материалов, содержащих или подозрительных на содержание ПБА.

Раздел III СанПиН 3.3686-21 содержит требования к организации и осуществлению дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности.

Согласно п. 110 Раздела III СанПиН 3.3686-21 на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. На территории городских и сельских поселений и в природных очагах инфекционных антропозоонозных заболеваний дератизация осуществляется по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показаниям.

В нарушение указанных выше обязательных требований ежемесячное обследование на предмет заселённости объекта грызунами не организовано.

При рассмотрении материалов экспертизы экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» (экспертное заключение № 16-39-8166/8914 от 14.08.2023г.) установлено следующее:

Согласно пп.2.5.2 Раздела II СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Согласно пп.2.5.3 Раздела II СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение указанных выше обязательных требований:

- во 2 младшей группе в помещении раздевалки линолеум отходит от стены и пола, нет герметичного прилегания к стене, имеет дефекты, потёртости; в помещении групповой поверхность стен имеет механические повреждения: сколы краски, трещины, отверстия; на поверхности потолка нарушена герметизация швов и стыков панелей; в помещении спальни стены имеют механические повреждения: трещины, отверстия; в мочной, умывальной, туалете керамическая плитка на полу имеет трещины, отверстия и сколы, местами керамическая плитка и затирка швов отсутствует; в туалетной поверхности перегородок между кабинками имеет дефекты; поверхность дверных проёмов входных дверей (4 штуки), разошедшаяся, имеет механические повреждения;

- в старшей группе в помещении групповой, спальни, мочной, умывальной на поверхности потолка нарушена герметизация швов и стыков панелей, поверхность стен в трещинах, имеются отслоения краски, отверстия, линолеум отходит от стены и пола, герметичное прилегание отсутствует, на поверхности пола имеются дефекты, потёртости до 10 см; в мочной и туалете керамическая плитка на стенах и полу имеет щели, трещины, сколы; в умывальной керамическая плитка на полу, стенах в трещинах, сколах, отсутствует затирка; поверхность потолка в трещинах; в туалетной поверхности перегородок между туалетными кабинками имеет дефекты; поверхность дверных проёмов и входные двери имеют механические повреждения: трещины, сколы краски, отверстия;

- в подготовительной группе в групповом, спальном помещениях поверхность стен в трещинах, обои отстают от стен; линолеум отходит от стены и пола в месте стыков, нет герметичного прилегания, на поверхности пола имеются дефекты, потёртости; в умывальной на стенах керамическая плитка в трещинах, со сколами; на поверхности потолка нарушена герметизация швов и стыков панелей; в туалете керамическая плитка на стенах, полу со сколами, трещинами, отсутствует затирка между швами; поверхность дверных проёмов и входные двери (6 штук) имеют механические повреждения: трещины, сколы краски, отверстия;

- в туалете для персонала на полу и стенах керамическая плитка имеет сколы, трещины, отсутствует затирка швов, дверной проём и полотно двери имеют механические повреждения, трещины, сколы краски, отверстия, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Согласно п.2.8.6 Раздела II СП 2.4.3648-20 осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию.

В нарушение указанных выше обязательных требований во 2 младшей группе в помещении спальни светильники были без светорассеивающей конструкции.

Согласно п.2.4.9 Раздела II СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушение указанных выше обязательных требований:

- во 2 младшей группе в моечной используется мебель непромышленного изготовления, поверхность которой имеет трещины и дефекты, материал расслоился, лаковое покрытие истерлось; в умывальной в материале ячеек для полотенец имеются расслоения, трещины, дефекты;

- в старшей группе в раздевалке шкафчики для хранения одежды разошлись, имеют расслоение поверхностей, в трещинах; в моечной используется мебель непромышленного изготовления, поверхность которой расслоилась, имеет дефекты; в умывальной ячейки для полотенец, имеют дефекты, расслоения, трещины, механические повреждения;

- в подготовительной группе поверхность шкафчиков для хранения одежды в раздевальной и 6 детских кроваток в спальней имеет расслоение, сколы, трещины, механические повреждения; в моечной мебель непромышленного изготовления, поверхность ее имеет механические повреждения, щели, сколы, материал расслоился; в умывальной ячейки для полотенец, имеют дефекты, расслоения, трещины, механические повреждения, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п.2.4.11 Раздела II СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование должно быть исправным и без дефектов.

В нарушение указанных выше обязательных требований в туалете для персонала поверхность поддона, раковины имеют механические повреждения, сколы, следы ржавчины.

Согласно п.2.11.8 Раздела II СП 2.4.3648-20 вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений.

В нарушение указанных выше обязательных требований в моечной старшей группы, а также в моечной и спальней подготовительной группы вентиляционные решетки имеют дефекты, следы загрязнений.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести экспертизу песка на соответствие гигиеническим нормативам в соответствии с п.2.11.1 Раздела II СП 2.4.3648-20 и предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах, г. Полярные Зори заверенные копии заключений о соответствии песка гигиеническим нормативам;

2. Организовать ежемесячную оценку на предмет заселённости объекта грызунами в соответствии с требованиями п. 110 Раздела III СанПиН 3.3686-21 и предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах, г. Полярные Зори заверенные копии актов о выполнении ежемесячной оценки с сентября по декабрь 2023 года;

3. Обеспечить в помещениях раздевалки, групповой, спальни, моечной, умывальной и туалета 2 младшей группы, подготовительной группы и старшей группы поверхность стен, пола, потолка, дверных проёмов, дверей, а также перегородок в туалете в соответствии с требованиями пп.2.5.2 и пп.2.5.3 Раздела II СП 2.4.3648-20;

4. Обеспечить в туалете для персонала поверхность стен, пола, потолка, дверных проёмов и дверей в соответствии с требованиями пп.2.5.2 и пп.2.5.3 Раздела II СП 2.4.3648-20;

5. Обеспечить светильники в помещении спальни во 2 младшей группе светорассеивающей конструкции в соответствии с требованиями п.2.8.6 Раздела II СП 2.4.3648-20;

6. Обеспечить помещения 2 младшей группы, подготовительной группы и старшей группы мебелью, соответствующей требованиям п.2.4.9 Раздела II СП 2.4.3648-20;

7. Обеспечить туалет для персонала поддоном и раковиной, соответствующими требованиям п.2.4.11 Раздела II СП 2.4.3648-20;

8. Обеспечить состояние вентиляционных решеток в моечной старшей группы, а также в моечной и спальней подготовительной группы в соответствии с требованиями п.2.11.8 Раздела II СП 2.4.3648-20

В срок до 15.08.2024 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ №53, юридический и фактический адрес: 184041, Мурманская область, Кандалакшский район, город Кандалакша, Шибобовская улица, дом 30А

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Кандалакшском и терском районах, г. Полярные Зори по адресу: г. Кандалакша Мурманской области ул. Горького д. 4, тел./факс 881533-3-15-00, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Врио начальника ТО


(обязанность лица, составившего предписание)



(подпись)

Миганович А.Д.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 08 2023 г.  (подпись)

 (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: